

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-32/06368-23 от 23.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА (ИНН 5436311645 ОГРН 1045405426428)

2. Юридический адрес: 633634, Новосибирская область С. ШАРЧИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 40
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шарчино, ул Советская, д. 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: кран ул. Заводская, 15 с. Шарчино, Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шарчино,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 08:15 - 09:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 10:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4-01-174 от 16 марта 2023 г. Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за

Протокол испытаний № 54-00-32/06368-23 от 23.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-32/06368-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе Образец поступил 22.11.2023 10:45 Место осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл. Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41 дата начала испытаний 22.11.2023 10:45, дата окончания испытаний 23.11.2023 12:22					
1	E.coli	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	ОМЧ	KOE/мл	1	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 54-00-32/06368-23 от 23.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

23.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-32/06369-23 от 23.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА (ИНН 5436311645 ОГРН 1045405426428)

2. Юридический адрес: 633634, Новосибирская область С. ШАРЧИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 40
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шарчино, ул Советская, д. 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: кран ул. Набережная, с. Шарчино, Новосибирская обл, р-н Сузунский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 08:15 - 09:40

Ф.И.О., должность: "

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 10:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4-01-174 от 16 марта 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за

Протокол испытаний № 54-00-32/06369-23 от 23.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-32/06369-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе Образец поступил 22.11.2023 10:25 Место осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41 дата начала испытаний 22.11.2023 10:45, дата окончания испытаний 23.11.2023 12:25					
1	E.coli	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие ($KOE/100cm^3$)	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие ($KOE/100cm^3$)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	ОМЧ	KOE/мл	1	Не более 50 (KOE/cm^3)	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 54-00-32/06369-23 от 23.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

24.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-32/06370-23 от 24.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА (ИНН 5436311645 ОГРН 1045405426428)

2. Юридический адрес: 633634, Новосибирская область С. ШАРЧИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 40
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шарчино, ул Советская, д. 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: кран ул. Центральная, с. Плоское, Новосибирская обл, р-н Сузунский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 08:15 - 09:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 10:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4-01-174 от 16 марта 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за

Протокол испытаний № 54-00-32/06370-23 от 24.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-32/06370-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе Образец поступил 22.11.2023 10:25 Место осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41 дата начала испытаний 22.11.2023 10:45, дата окончания испытаний 23.11.2023 12:27					
1	E.coli	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие ($KOE/100cm^3$)	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие ($KOE/100cm^3$)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	ОМЧ	KOE/мл	1	Не более 50 (KOE/cm^3)	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 54-00-32/06370-23 от 24.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@sp.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

24.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-32/06371-23 от 24.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА (ИНН 5436311645 ОГРН 1045405426428)

2. Юридический адрес: 633634, Новосибирская область С. ШАРЧИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 40
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шарчино, ул Советская, д. 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина ул.Заречная, с. Маюрово, Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Маюрово, ул Заречная.

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 08:15 - 09:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 10:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO-5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4-01-174 от 16 марта 2023 г.
Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за

Протокол испытаний № 54-00-32/06371-23 от 24.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-32/06371-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе Образец поступил 22.11.2023 10:25 Место осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41 дата начала испытаний 22.11.2023 10:25, дата окончания испытаний 23.11.2023 12:29					
1	E.coli	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие ($KOE/100cm^3$)	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие ($KOE/100cm^3$)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	ОМЧ	KOE/мл	1	Не более 50 (KOE/cm^3)	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 54-00-32/06371-23 от 24.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@sp.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

24.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 54-00-32/06372-23 от 24.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА (ИНН 5436311645 ОГРН 1045405426428)

2. Юридический адрес: 633634, Новосибирская область С. ШАРЧИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 40
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шарчино, ул Советская, д. 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: кран ул. Садовая, с. Маюрово, Новосибирская обл, р-н Сузунский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 08:15 - 09:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 10:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4-01-174 от 16 марта 2023 г. Информация (п.п. 1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за

Протокол испытаний № 54-00-32/06372-23 от 24.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-32/06372-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе Образец поступил 22.11.2023 10:25 Место осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41 дата начала испытаний 22.11.2023 10:45, дата окончания испытаний 23.11.2023 12:30					
1	E.coli	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.1018-01 п 8.2
3	ОМЧ	KOE/мл	1	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 54-00-32/06372-23 от 24.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@sp.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41, тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.: 8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

24.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 54-00-32/06373-23 от 24.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО РАЙОНА (ИНН 5436311645 ОГРН 1045405426428)

2. Юридический адрес: 633634, Новосибирская область С. ШАРЧИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 40
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шарчино, ул Советская, д. 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина д. Рождественка 22:00747, Новосибирская обл, р-н Сузунский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 08:15 - 09:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 10:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4-01-174 от 16 марта 2023 г. Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственность за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за

Протокол испытаний № 54-00-32/06373-23 от 24.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-32/06373-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе Образец поступил 22.11.2023 10:25 Место осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41 дата начала испытаний 22.11.2023 10:45, дата окончания испытаний 23.11.2023 12:31					
1	E.coli	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (KOE/100см ³)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	ОМЧ	KOE/мл	1	Не более 50 (KOE/см ³)	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 54-00-32/06373-23 от 24.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской
области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новосибирской области» в Искитимском районе

Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Искитимском районе

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Фрунзе ул, дом 84, тел.: +7 (383) 224-58-38
e-mail: cgnso@cn.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41,
тел.: 8 38346 22 909, e-mail: suzunosp@mail.ru; 633208, Новосибирская обл, Искитим г, Юбилейный пр-кт, дом 4а, тел.:
8 (38343) 2-55-32; 8(38343) 2-55-27, e-mail: filial_cg-isk@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.511324



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ

А.В. Зеленцова

24.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 54-00-32/06374-23 от 24.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ШАРЧИНСКОЕ ЖКХ" СУЗУНСКОГО
РАЙОНА (ИНН 5436311645 ОГРН 1045405426428)

2. Юридический адрес: 633634, Новосибирская область С. ШАРЧИНО, УЛ. СОВЕТСКАЯ Д. 40
Фактический адрес: Новосибирская обл, р-н Сузунский, с Шарчино, ул Советская, д. 40

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: скважина 22:00746 д.Татчиха, Новосибирская обл, р-н Сузунский

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 22.11.2023 08:15 - 09:40

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2023 10:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 (ISO 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях
водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4-01-174 от 16 марта 2023 г.
Информация (п.п.1-7) предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт
ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать
влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт
ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информа-
ции содержащейся в данном протоколе испытаний. Полученные результаты испытаний распространяются толь-
ко на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состо-
янии на момент его доставки в ИЛЦ. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет
ответственность за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком об-
разцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за

Протокол испытаний № 54-00-32/06374-23 от 24.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ). Образцы предоставлены Заказчиком, ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 54-00-32/06374-04-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Искитимском районе Образец поступил 22.11.2023 10:25 Место осуществления деятельности: 633623, Новосибирская обл, Сузунский р-н, Сузун рп, Ленина ул, дом 41 дата начала испытаний 22.11.2023 10:45, дата окончания испытаний 23.11.2023 12:33					
1	E.coli	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие ($KOE/100\text{см}^3$)	МУК 4.2.1884-04
2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	KOE/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие ($KOE/100\text{см}^3$)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	ОМЧ	KOE/мл	1	Не более 50 ($KOE/\text{см}^3$)	МУК 4.2.1018-01

Конец протокола испытаний № 54-00-32/06374-23 от 24.11.2023